

## ОСОБОЕ МНЕНИЕ

**Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МКОУ АГО «Марикаршинская основная общеобразовательная школа», Ачитский район, д. Марийские Карши, ул. Ленина, д.22а**

г. Красноуфимск

10 июля 2025 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

*В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:*

1. Система передачи тревожных сообщений не выведена на пульт подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
2. Не актуализирован паспорт безопасности.
3. Частично отсутствует ограждение периметра объекта (с тыльной стороны школы).
4. Видеонаблюдение объекта выполнено не в полном объеме (не исправна 1 камера видеонаблюдения).

Начальник ПЦО Красноуфимского  
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Свердловской области»  
майор полиции



А.С. Репенков